

Исх. № 862/02 от "04" марта 2024 г.

Председателю ЖСК "Берёзка",
п. Радужный, 19

ПРЕДПИСАНИЕ

Согласно графику ремонта котельная п. Радужный будет остановлена на **планово-профилактический ремонт (ППР) с "24" июня 2024 г. по "07" июля 2024 г.**

В связи с этим:

1. Горячая вода подаваться не будет с "24" июня 2024 г. по "07" июля 2024 г.
2. Теплотрасса будет подвергаться гидравлическому испытанию с "24" июня 2024 г. по "07" июля 2024 г. В соответствии с договором Вам необходимо после окончания отопительного сезона закрыть запорную арматуру на вводе (ИТП, тепловых пунктов) и установить глухие стальные рассечки во фланцах запорной арматуры № 1 и № 2.
3. После завершения профилактического ремонта котельной тепловые сети будут находиться под рабочим давлением без дополнительного уведомления в Ваш адрес.
4. Снятие глухих рассечек производить не ранее начала отопительного сезона.

О выполнении п. 2 сообщить в ОДС МУП "Тепло Коломны" по телефону 612-56-71.

Главный инженер МУП
"Тепло Коломны"



Р. П. Толмачёв