

Акт № 1/26  
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов  
от газопользующего оборудования  
(для многоквартирных жилых домов, общественных организаций и объектов экономики)

г. Коломна

«04» февраля 2026г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика», ответственный за газовое хозяйство организации  
ЖСК «Березка»

(Наименование организации)

и представители ООО «Газовая Инженерная Служба» подразделения участка по содержанию систем вентиляции

и дымоотведения ГИС (СВД ГИС) Фролов В.К. / Коробов А.А.

(Фамилия И.О.)

Произвели периодическую проверку дымовых и вентиляционных каналов в количестве 60 квартир,  
дома № 19 по адресу п. Радужный с целью установления соответствия их требованиям  
нормативных документов и возможности эксплуатации.

В ходе проверки произведены:

- осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора; вне зоны
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений;
- проверка исправности и правильности соединения железных соединительных труб (ЖСТ);
- исправность противопожарных разделок;
- проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации (самовольных ремонтов, переделок и наращивание дымоходов и вентканалов)

При периодической проверке установлено:

1. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № с 1 по 60 кв.  
на срок до 31 мая 2026г.
2. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газопользующее оборудование подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_  
по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Представитель заказчика:

Представители участка по содержанию СВД ГИС

Генеральный директор ООО «ГИС»



Соборев Н.Ю. (Фамилия И.О.)  
Фролов В.К. (Фамилия И.О.)  
Коробов А.А. (Фамилия И.О.)

Срок действия акта: для дымоходов и вентиляционных каналов 4 месяца